

Nº 058/2019 – SPPR

Excelentíssima Senhora
Vereadora Nely Aquino
Câmara Municipal de Belo Horizonte
Av. dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG
CEP: 30260-070

Belo Horizonte, 24 de junho de 2019
Em 31 / 09 / 2019
Responsável pela distribuição

Referência / Assunto: Ofício Dirleg nº 548/2019 – Requerimento de Comissão 176/2019.
Informação sobre a periodicidade e avaliação da qualidade da água captada proveniente do Rio das Velhas

Senhora Vereadora:

Em atenção à solicitação em referência seguem abaixo respostas às informações solicitadas:

1. Qual é a periodicidade de análise de amostra da água captada para o abastecimento da capital?


A periodicidade das coletas para as análises da água bruta e da água tratada segue as exigências estabelecidas na resolução do COPAM 01-08 e do anexo XX da portaria de consolidação nº 05 do MS (2017), respectivamente. Essas coletas e as análises são realizadas de acordo com a frequência exigida por essas legislações para cada parâmetro de qualidade. As análises dos parâmetros básicos do controle operacional realizadas diretamente nas estações de tratamento seguem uma frequência diária ou até mais de uma vez ao dia, dependendo da mudança das características da água bruta.

2. Quais e quantos são os pontos de coleta para verificação da qualidade da água captada/proveniente no Rio das Velhas para abastecimento de Belo Horizonte?

Os pontos de amostragem são na entrada das alças da barragem de contenção do Sistema Rio das Velhas e na calha Parshall de entrada da ETA.

3. Quais são os critérios utilizados pela COPASA para avaliação da qualidade da água?

A COPASA utiliza como critério da qualidade os padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 do Ministério da Saúde para água tratada, a qual remete à DN COPAM/CERH –MG nº 01 de 2008 para água bruta.



4. Qual a classificação atual da água retirada do Rio das Velhas?

Classe 2, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357.

5. Já foi detectada contaminação da água por material ou rejeito proveniente de atividade de mineração?

Nos dados e relatos atuais do sistema não há registros de contaminação proveniente de atividade de mineração.

Diante das informações prestadas, colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer questionamentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Hamilton Rodrigues dos Santos

Gerente da Divisão de Produção da Bacia do Rio das Velhas

Sérgio Neves Pacheco

Superintendente de Operação de Produção e Tratamento de Água

abimuaer
pcc - pm